

Beschlussvorlage**TOP****Erweiterung Auftragsvergabe
Entwässerungsarbeiten Ettringen,
Kottenheimr Straße**Verfasser:
Bearbeiter: Matthias Steffens
Abteilung: Eigenbetrieb AbwasserwerkDatum:
12.09.2016Aktenzeichen:
5 825-51Telefon-Nr.:
02651/8009-42

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	22.09.2016	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt die Auftragserweiterung der Entwässerungsarbeiten in der Kottenheimer Straße in Ettringen an die Fa. Ollig, Kollig zum Angebotspreis von 24.899,56 €.

Etwaige Anträge:**Beschluss:****Abstimmungsergebnis:**

☐	☐	Ja	Nein	Enthaltung	☐	☐
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Der Sachverhalt bezüglich des Anschlusses der Wohnhausbebauung „Kottenheimer Straße“ in der Ortsgemeinde Ettringen wurde in der Sitzung des Werkausschusses am 27.11.2013 (Vorlage Nr. 199/09) vorberaten.

Die Auftragsvergabe für die Druckleitung mit Abwasserpumpwerk erfolgte in der Sitzung am 26.11.2014 an die Fa. Ollig aus Kollig.

Wegen des laufenden Umlegungsverfahrens für das Wohnbaugebiet „Auf Breitenholz“ und der fehlenden Zuschnitte der neuen Grundstücke konnte ein notwendiges Durchleitungsrecht über private Grundstücke erst in 2016 erwirkt werden. Damit kann die Umsetzung in diesem Jahr erfolgen.

Bei den Gesprächen mit den Betroffenen hat sich jedoch ein Problem hinsichtlich der Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen bzw. des Baugebietes insgesamt ergeben.

Bereits jetzt schießt bei Regenfällen dieses Wasser mangels einer Entwässerungsrinne und fehlenden Straßenabläufen auf die Grundstücke und würde dann zu späteren Schäden an Gebäuden führen.

Die vorhandene Entwässerungsleitung DN 250 mm ist zudem hydraulisch überlastet, so dass die Entwässerung des Baugebietes im Trennsystem erfolgen muss, um die zusätzlichen Niederschlagswassermengen aus den neuen 27 Baugrundstücken und den zusätzlichen Straßenflächen schadlos abzuleiten.

Dies Ableitung DN 400 mm soll im Vorgriff auf die Gesamterschließung des Gebietes unter Verweis auf den Lageplan in der Anlage in ein unterhalb gelegenes Seitental mit einer örtlichen Versickerung auf einem Grundstück der Ortsgemeinde Ettringen erfolgen.

Diese Verlegung auf einer Länge von rd. 75 lfdm einschl. von 3 Schachtbauwerken kann im Zuge der beauftragten Maßnahme in der gleichen Trasse wie die beauftragte Druckleitung erfolgen.

Dieser Synergieeffekt sollte genutzt werden.

Die Zustimmung des Grundstückseigentümers für die zusätzliche Leitung liegt vor.

Die Fa. Ollig hat auf Anforderung hin ein Angebot für diese Auftragserweiterung über 24.899,56 € vorgelegt.

Das Angebot wurde geprüft und entspricht marktüblichen Preisen aus aktuellen Ausschreibungen des letzten Jahres.

Die Finanzierung ist im Rahmen von Einsparungen bei den Investitionen im Wirtschaftsplan I/2016 insgesamt sichergestellt.

Die Werkleitung schlägt dem Werkausschuss die Auftragserweiterung an die Fa. Ollig vor.

Finanzielle Auswirkungen?				
☐ Ja ☐ Nein				
Veranschlagung		☐		
☐ Ergebnishaushalt	☐ Finanzhaushalt	Nein	☐ Ja, mit €	Buchungsstelle:

20	20			
----	----	--	--	--

Anlagen:

Lageplan mit allen Leitungen