

**Ortsgemeinde Ettringen**

**Vorlage Nr. 025/133/2016**

**Beschlussvorlage**

**TOP**

**Beratung über das weitere Vorgehen  
in der Grundschule Ettringen**

Verfasser:  
Bearbeiter: Thomas Montada  
Abteilung: Abteilung 4

Datum:  
02.12.2016

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Ortsgemeinderat	öffentlich	14.12.2016	Vorberatung

**Informationsvorlage:**

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

**Etwaige Anträge:**

**Beschluss:**

<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

## Sachverhalt:

Am 28.11.2016 wurde in der Grundschule eine Gefahrenverhütungsschau durch die Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Mayen Koblenz durchgeführt. Hier wurden einige Mängel angezeigt. Die abschließende Stellungnahme der Brandschutzdienststelle steht noch aus.

### **Dachgeschoss:**

Hier befindet sich ein Mehrzweckraum der zum Üben von Musik- und Theaterstücken und als Gymnastikraum genutzt wird. Diese Nutzung ist baurechtlich nicht genehmigt. Die Nutzung kann mit Antrag auf Nutzungsänderung erfolgen. Sodann müsste ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Hier wäre eine Stahltreppe mit Podest im OG auf den Schulhof zu führen. Das Fluchtfenster soll einen Alarmwächter an den Griffen erhalten.

Das obere Fenster im Treppenhaus soll im Brandfall als Rauchabzug dienen. Die Bedienung soll über ein Gestänge erfolgen.

### **Obergeschoss:**

Das Treppenhaus wird mit einer rauchdichten Tür von den Fluren zu den Klassenräumen abgeschottet.

Der Kopierer erhält einen neuen Raum, so dass dieser nicht mehr im Fluchtweg steht.

Ein bestehendes Fenster wird zu einer mind. 1m breiten Fluchttür umgebaut und an die oben beschriebene Fluchttreppe angebunden. Diese ist bis zum OG in jedem Fall erforderlich.

### **Erdgeschoss:**

Die Dekoration aus Pappe, Papier oder leicht brennbarem Material (Tannenzweige etc.) sind dauerhaft zu entfernen.

Die Fenster der einzelnen Räume müssen ( zweiter Rettungsweg) zu öffnen sein. Wenn eine Verriegelung vorhanden ist, soll jede Lehrkraft einen Schlüssel erhalten

### **Keller:**

Die Türen in den WC die jeweils nach draußen führen, sind mit einem Panikschloss zu versehen .

### **Kostenschätzung**

Stahltreppe	Brutto 30.000 €
Durchbruch Tür	„ 1.000 €
Rückbau Heizung	„ 500 €
Fensterbau, Panikschlösser	„ 1.500 €
Fenster- Türelement	„ 3.000 €
Rauchdichte Türanlage	„ 3.000 €
Trockenbau , Tür( Kopierraum)	„ 2.000 €
	<b>Gesamt 41.000 €</b>

Diese Kostenschätzung basiert auf den ersten Aussagen der Kreisverwaltung. Genaue Kosten können erst ermittelt werden, wenn die abschließende Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vorliegt.

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
<b>Veranschlagung</b>				
<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 20	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt 20	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit €	Buchungsstelle:

**Anlagen:**